PROCES-VERBAL

Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives

Réunion du : Jeudi 7 février 2019

Présidence : Mr. ANTONIOTTI Pierre

Présent(s) : Mr. BASTIANI Ange – Mr. PETTINATO Joseph (CD) et Mme GARDELLA Sandra (CD) en visioconférence

---

Absent(s):

Assiste(nt) :

---

1 –STADE FOOT5 AVEC PALISSADES (NNI : 203135501) – Visite du 20 Décembre 2018 effectuée par Mr Pierre ANTONIOTTI (Président CRTIS), Ange BASTIANI (membre CRTIS)

- **Etaient présents :**

Mairie de San Nicolao :
Mme OLIVESI Marie-Thérèse, Mairesse de la commune de San Nicolao

Assistent :
Mr. ANTONIOTTI Pierre, Président CRTIS
Mr. BASTIANI Ange, membre CRTIS

1. TERRAIN

- Filets pare ballons sur tout le contour ainsi que filet de toit au-dessus de l'aire de jeu.

- Pose d'un nouveau revêtement synthétique (fiche technique jointe ainsi que les tests)

Caractéristiques de cette installation :

Longueur : 32m

Largeur : 19m

Main courante : haut de 1m

Buts : 2,82m

Surface : 6m X 8,90m

Eclairage moyen : 223 Lux (EFutsal4)

- Demande de classement d'éclairage jointe également au P.V de visite

2. VESTIAIRES

Cette installation ne possède pas de vestiaires, néanmoins les vestiaires du terrain de football à 11 à proximité peuvent abriter les acteurs de rencontres du Football à 5. En toute sécurité une porte unique d'accès permet d'accéder au terrain côté NORD / EST

3. **CONCLUSIONS :**

- Cette installation dotée d'un revêtement synthétique dernière génération et d'un bon éclairage (EFutsal 4) peut permettre d'abriter les compétitions dédiées à ce type de terrain sans aucun problème et en toute sécurité.